



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Ужурского района

ул. Кирова, 71,
г. Ужур, Ужурский район,
Красноярский край, 662252

17.05.2018 № 40-01-2018

Главе Ужурского района,
Главе г. Ужур,
Руководителю администрации ЗАТО
п. Солнечный,
Главам администраций
Васильевского, Ильинского,
Крутоярского, Кулунского,
Локшинского, Малоимышского,
Озероучумского, Прилужского,
Приреченского, Солгонского,
Михайловского, Златоруновского
сельсоветов

В рамках реализации прокуратурой района полномочий по взаимодействию со средствами массовой информации для решения вопроса о публикации направляю в Ваш адрес статью, подготовленную помощником прокурора Стонт Н.В.

Приложение: на 1 л.

Прокурор района
старший советник юстиции

В.М.Свирко

Н.В.Стонт, тел.21850

АД № 000285

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Прокуратурой Ужурского района в преддверии пожароопасного периода проведены проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов, в том числе прилегающих к лесным массивам, в ходе которых установлены следующие нарушения.

Вопреки требованиям Федерального закона «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №390 в администрациях Малоимышского, Ильинского сельсоветов. Крутоярского, Приреченского, Прилужского, Златоруновского сельсоветов, в частности не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность; не организовано проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности, не организовано введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках; не организована проверка источников наружного противопожарного водоснабжения; не организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре); водонапорные башни не оборудованы источником резервного автономного питания электроснабжения; не проводится очистка объектов, прилегающих территорий от мусора и сухой растительности в пределах противопожарных расстояний между объектами; водонапорные башни не оборудованы источниками резервного энергоснабжения; населённые пункты не обеспечены указателями направления движения к пожарным гидрантам (водоёмам), являющиеся источниками противопожарного водоснабжения; отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре; у водоёма, предназначенного для забора воды пожарной техникой отсутствует пирс, отсутствует указатель направления с чётко нанесёнными цифрами расстояния до источников наружного противопожарного водоснабжения; насос для закачки воды для нужд пожаротушения находится в нерабочем состоянии; звуковая сигнализация для оповещения населения о пожаре находится в нерабочем состоянии; отсутствует лицо, закреплённое за мотопомпой, приспособленной для тушения пожаров.

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства прокуратурой района главам муниципальных образований Малоимышский, Приреченский, Златоруновский, Прилужский, Крутоярского, Ильинского сельсоветов внесены представления, объявлены предостережения, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.4 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой района проведены проверки двух хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку древесины (ИП Бабин И.И., ИП Езжалов И.С.), в ходе которых выявлены нарушения требований п.п.3, 6, 14, 61, 77, 478, 483 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390, выразившиеся в не очистке территории лесопилки от горючих отходов (опилок); отсутствии средств противопожарной защиты, табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, знаков пожарной безопасности: не проведении противопожарного инструктажа с работниками; не выполнении требований ст.12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; отсутствии учёта наличия, периодичности осмотра и перезарядки огнетушителей.

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой района указанным хозяйствующим субъектам внесены представления, объявлены предостережения, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.4 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Кроме того, руководителям 7 сельхозпредприятий, осуществляющих деятельность на территории Ужурского района, объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства о пожарной безопасности.